

ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Pisa - Settore Supporto tecnico

Via Vittorio Veneto, 27 - 56127 - Pisa

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: **PI.01.25.27/518.1** data: **21/11/2022** a mezzo: PEC

a **Comune di Pisa**
Ufficio Ambiente

Oggetto: Piano di Recupero per ristrutturazione e ampliamento civile abitazione in fabbricato posto in via Pardo Roques Abramo Giuseppe 12 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.lgs 152/2006 e della L.R. 10/2010 – matrice acustica

Rif. Comune 128316 del 07/11/2022

In relazione alla richiesta di contributo in oggetto, si riporta il risultato dell'esame della documentazione inviata da codesto ufficio, prot. ARPAT n. 0085687 del 07/11/2022.

Documentazione esaminata: *Intervento di ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato residenziale di proprietà Piazza Claudio e Casagrande Samanta via A. G. Pardo Roques, 12 – Comune di Pisa (PI)*. redatta da TCA Dott.ssa I. Menichini il 04/08/2021.

Riferimenti normativi: L. 447/95, DPCM 14/11/97, DM 16/03/98, LR 89/98, DGRT 857/2013.

Esaminata la documentazione trasmessa, preso atto di quanto in essa riportato e dichiarato, si propone di richiedere a titolo di integrazione della documentazione prodotta per la definizione del procedimento in corso, i seguenti chiarimenti :

1. dalle immagini e informazioni riportate in documentazione, nell'area oggetto di intervento appaiono sovrapporsi più fasce di pertinenza di cui al DPR n.459/98 (infrastruttura ferroviaria) e al DPR n.142/2004 (infrastrutture stradali via Pardo Roques e via XXIV Maggio). Si ritiene pertanto necessario fornire una valutazione del rumore prodotto complessivamente al ricettore dall'infrastruttura ferroviaria e da quelle stradali ai fini della verifica del rispetto del limite di immissione al recettore che, come previsto dall'art. 4 DM 29/11/2000, corrisponde al valore maggiore fra i valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture.
2. come previsto dalla DGRT 857/2013 Allegato B, deve essere fornita la descrizione delle prestazioni di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e conformità delle stesse ai disposti del DPCM 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Il Responsabile Settore Supporto Tecnico
Dott. Marco Paoli¹

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo

Pagina 1 di 2

E
COMUNE DI PISA Comune di Pisa
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0135798/2022 del 22/11/2022 Firmatario: MARCO PAOLI

del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993