

Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

Spett/le COMUNE DI PISA
alla c.a. del Responsabile del Procedimento
Geol. Marco Redini

E P.C. Spett/le ACQUE S.p.A.
alla c.a. del Direttore Gestione Operativa
Ing. Roberto Cecchini

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DEL COMPLESSO EX CASERMA "VITO ARTALE" –TRASMISSIONE DOCUMENTO PRELIMINARE - RIAVVIO DELLE CONSULTAZIONI DELLA FASE PRELIMINARE DI VAS EX ART. 23 DELLA LRT 10/2010 E SS.MM.II. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.

Con riferimento alla nota relativa al procedimento in oggetto, inviata dal Comune di Pisa con prot. 138064/2022 (in atti prot. AIT n. 16721/2022), tenuto conto delle competenze dell’Autorità Idrica Toscana, si rimettono le valutazioni che seguono.

Preso atto del dimensionamento del piano riportato nell’elaborato “Documento Preliminare”, prodotto dal proponente a supporto del procedimento in oggetto, richiamati i contenuti dell’art.157 del D.Lgs 152/2006 in relazione alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, si chiede di verificare con il Gestore del SII Acque S.p.a., che legge la presente per conoscenza, l’effettiva “disponibilità” dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento degli interventi previsti dal Piano di Recupero in questione e si invita a valutare in tal senso le relative opere di urbanizzazione, compreso l’adeguamento delle esistenti ove necessario.

Al fine di tutelare quantitativamente la risorsa idrica, per quel che riguarda gli interventi previsti dal Piano in oggetto, si richiamano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto disposte dagli artt.6 e 7 del DPGR 29/R/2008.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma
Ing. Lorenzo Maresca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

